



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

Alla Direzione AMBIENTE E ENERGIA
SETTORE SISISMICA
Ing. Franco Gallori
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Quesito in merito al Cap. 8.4.3 “*Interventi di adeguamento*” delle NTC 2018

Si fa riferimento alla nota di codesta direzione, trasmessa via PEC in data 12.07.2018 ed assunta al protocollo di questo Consesso al n. 6335 del 13.07.2018, inerente il quesito in oggetto, per rappresentare quanto segue.

Con la recente emanazione della Circolare Applicativa n. 7 del 11/02/2019, la risposta al quesito posto è desumibile da quanto riportato al paragrafo C8.4.3, in cui viene esplicitato che gli interventi strutturali di adeguamento sismico decisi dal proprietario a seguito di inadeguatezza riscontrata attraverso la valutazione di sicurezza di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, ma non ricadente nei casi a), b) o d) del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018 sono assimilabili al caso degli interventi citati ai punti c) ed e) per cui è ammesso un valore minimo di ζ_E pari a 0,8.

Il Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale
Ing. Emanuele Renzi